

PRECISAZIONE

relativa al servizio di noleggio full-service degli estintori e manutenzione degli impianti idrici antincendio presenti presso gli insediamenti e lungo il tronco autostradale da Brennero a Modena per il periodo di un triennio

Si comunica che, con riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, Parte Prima – Parte Amministrativa, articolo 6.2. “Busta n. 2 – Offerta tecnica”, per mero errore materiale sono stati riportati tre inesatti richiami ad articoli del capitolato medesimo.

Precisamente:

- a pagina 26 il riferimento all'articolo 7.2.8, inesistente, deve intendersi sostituito con “al punto 7.1.4”;
- a pagina 26 il riferimento tra parentesi all'art. 7.2.9, inesistente, deve intendersi sostituito con “punto 7.1.5”;
- a pagina 27 il riferimento all'art. 6.2.1.h, inesistente, deve intendersi sostituito con “al punto 7.1.4”.

Trento, lì 9 maggio 2011

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI

relativi al servizio di noleggio full-service degli estintori e manutenzione degli impianti idrici antincendio presenti presso gli insediamenti e lungo il tronco autostradale da Brennero a Modena per il periodo di un triennio

(ultimo aggiornamento il 25 maggio 2011)

1. *Nel Capitolato Speciale all'art. 5.2.1 è richiesta la figura di una o più figure professionali con certificato di Qualifica professionale di idraulico con competenze anche nello specifico settore in materia di saldatura.*

Vorremmo sapere se l'esperienza acquisita (10 anni certificabili con dichiarazione del precedente datore) nel settore idraulico potrebbe bastare oppure serve obbligatoriamente un Certificato di qualifica professionale?

L'esperienza acquisita certificabile con dichiarazione del datore di lavoro non è equiparabile alla certificazione richiesta dal Capitolato Speciale.

E' pertanto necessario che la qualifica nel settore idraulico da parte della figura professionale, con competenze anche nello specifico settore in materia di saldatura, sia dimostrata mediante una certificazione di qualifica professionale rilasciata dall'ente competente.

2. *In riferimento alla procedura di affidamento del servizio in oggetto, e precisamente riguardo la dimostrazione della capacità tecnico-organizzativa punto 5.1.4. del CSA, siamo a richiederVi un chiarimento in merito:
abbiamo realizzato i seguenti servizi: [.....]*

di seguito elenchiamo alcuni degli ulteriori clienti per i quali la scrivente presta il medesimo servizio: [.....].

In considerazione delle richieste della lex di gara potremmo partecipare alla procedura in oggetto?

Con riferimento alla capacità tecnico-organizzativa di cui al punto 5.1.4 del Capitolato Speciale d'Appalto, e in particolare ai contratti eseguiti negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, si conferma che l'impresa richiedente, benché alcuni dei servizi dalla medesima annoverati non siano compresi nel periodo di riferimento (6 aprile 2008 – 6 aprile 2011) ed altri vi ricadano solo parzialmente, soddisfa ad ogni modo il requisito richiesto.

3. Il prospetto della determinazione degli importi, imputabili alle attività è schematizzato nel seguente modo:

3.1. Noleggio full – service di dotazioni antincendio

3.1.1.....

3.1.2. Manichette e naspi: noleggio full – service di manichette e naspi....

Significa che come gli estintori anche le manichette vanno fornite in comodato d'uso? E che quindi l'intero complesso idrante che si fornisce deve essere omologato e certificato in conformità alla cassetta esistente? Dovrebbero essere quindi utilizzati componenti conformi alla normativa corrispondente (UNI EN 671/3:2001) fornita o approvata dal fornitore dei naspi o idranti a muro? Il collaudo quinquennale non ha senso farlo su manichette non di vostra proprietà.

Nel confermare che anche le manichette vanno fornite in comodato d'uso, si evidenzia che tutte le apparecchiature fornite in comodato dovranno corrispondere alla normativa vigente, sia in caso di installazione di nuovi componenti che in caso di manutenzione.